

Nasielsk, 26.05.2022 r.

OP.152.1.3.2.2022.MP

Osoba reprezentująca:

F

Odpowiadając na petycję z dnia 11 marca 2022 roku, złożoną do tut. Urzędu Miejskiego w Nasielsku w sprawie niewydawania zgód na przyłączenie do sieci wodociągowej w miejscowości Budy Siennickie, wyjaśnienia w tej sprawie otrzymałem od Kierownika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych. Uprzejmie informuję, co następuje:

Budowa rozdzielczych sieci wodociągowych jest złożonym i długotrwałym procesem inwestycyjnym wymagającym opracowania pełnej dokumentacji projektowej celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ale przed tym należy uzyskać zgodę od właściciela sieci na podłączenie i warunki techniczne od eksploatatora tj. Zakładu Usług Wodnych w Mławie (który działa w imieniu Urzędu Miejskiego w Nasielsku), na podstawie których zostaną określone zasady przyłączenia. Pismem z dnia 11.03.2022 r. (data wpływu: 14.03.2022 r) mieszkańcy osiedla jednorodzinnego przy ulicy Krajobrazowej w Budach Siennickich złożyli do Urzędu Miejskiego w Nasielsku petycję o wstrzymanie zgód na dalsze podłączanie działek budowlanych do istniejącej sieci wodociągowej, wyrażając swoje obawy, że dalsze przyłączanie odbiorców spowoduje brak ciśnienia w instalacjach domowych i pogorszy warunki mieszkaniowe. W związku z powyższym Urząd Miejski w Nasielsku przekazał mailem z dnia 23.03.2022 r. Państwa pismo do użytkownika tj. ZUW Mława celem uzyskania wyjaśnień na problemy i obawy zawarte w piśmie. W dniu 09.05.2022 r. otrzymaliśmy odpowiedź, w której to Zakład wyjaśnia, że uzgodnił projekt przyłączy wodociągowych pod warunkiem, że Inwestor budowy osiedla jednorodzinnego wykona spięcie sieci wodociągowej w układ pierścieniowy celem dopływu wody o wymaganym ciśnieniu. Do chwili wykonania zamknięcia sieci w układ pierścieniowy Eksploatator nie wyraził zgody na jakiegokolwiek prace w zakresie przyłączy wodociągowych.

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr Bogdan Ruszkowski