

M155  
B. zezwisko



Warszawa, dnia 9 czerwca 2022 r.

**REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
W WARSZAWIE**

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU  
Wpłynęło dnia 09.06.2022  
Nr 5356 zał. [signature]  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

WOOS-I.4220.393.2022.AST

**Burmistrz Nasielska**

W nawiązaniu do pisma Burmistrza Nasielska z dnia 7 marca 2022 r., znak: ŚROW.6220.2.2022.IB.5, data wpływu do tutejszego organu w dniu 11 marca 2022 r., w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenia zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na *przebudowie istniejącej linii 110 kV relacji Ciechanów-Nasielsk*, uzupełnionego pismem w dniu 23 maja 2022 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie (zwany dalej „Regionalnym Dyrektorem”) odmawia zajęcia stanowiska w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. inwestycji i stwierdza co następuje.

Do ww. wystąpienia Burmistrza Nasielska dołączono niezbędną dokumentację tj.: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17 stycznia 2022 r., kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz oświadczenie wraz z uzasadnieniem, o których mowa w art. 64 ust 2a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, zwanej dalej „ustawą ooś”). Wypisy i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz informacje o jego braku dla wszystkich działek na których realizowane będzie przedsięwzięcie przesłano przy piśmie Burmistrza Nasielska z dnia 18 maja 2022 r.

Planowane przedsięwzięcie polegało na przebudowie linii 110 kV relacji Ciechanów – Nasielsk. Zakres robót objętych niniejszą inwestycją na odcinku GPZ Nasielsk - słup 145/1 obejmuje: wykonanie naprawy i konserwacji fundamentów (lub w razie potrzeby ich ewentualną wymianę), pomiar uziemień i ich naprawę, wykonanie ochrony antykorozyjnej stanowisk słupowych, wymianę izolacji, wykonanie ochrony przeciwdrganiowej w razie potrzeby, ewentualna wymiana przewodu odgromowego (konieczność wymiany przewodu odgromowego zostanie określona na etapie projektu wykonawczego). Zakres robót na odcinku od stanowiska 145/1 do GPZ Ciechanów obejmuje: demontaż istniejących konstrukcji wsporczych (słupów i fundamentów) oraz posadowienie nowych, ewentualną wymianę przewodu odgromowego (konieczność wymiany przewodu odgromowego zostanie określona na etapie projektu wykonawczego), wykonanie ochrony antykorozyjnej stanowisk słupowych, wykonanie ochrony przeciwdrganiowej w razie potrzeby.

W wyniku realizacji inwestycji nie zmieni się napięcie linii oraz charakterystyczny parametr całego obiektu liniowego, jakim jest długość. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi wcześniej, zostanie dokładnie utrzymana oś istniejącej linii.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916). Najbliższą formą ochrony przyrody, występującą w rejonie inwestycji, jest pomnik przyrody – drzewo dąb szypułkowy

(*Quercus robur*), o wysokości 33 m i pierśnicy 113 cm, znajdujący się na wschód od przedmiotowej linii na terenie gminy miejskiej Ciechanów, w rejonie osady Śmiecin Stary, dla którego obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 34 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu ciechanowskiego (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2008 r. Nr 152 poz. 5332, ze zm.). Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej PLH140045 oddalony o ok. 3,8 km w kierunku południowo-wschodnim od granic inwestycji. Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Dolina Wkry KPnC-6) zlokalizowany jest w odległości ok. 3,5 km w kierunku południowym od terenu inwestycji<sup>1</sup>.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy ooś uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach możliwe jest tylko dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż planowana przebudowa nie spowoduje zmiany długości linii (wszystkie prace odbywały się będą w linii obecnego przebiegu) oraz nie zwiększy się jej moc (w dalszym ciągu pozostanie to linia 110 kV. Nie zachodzą zatem przesłanki do kwalifikacji przedmiotowego przedsięwzięcia do zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, za zm.).

W związku z powyższym przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy ooś. Dlatego też, brak jest podstaw prawnych do wydania przez Regionalnego Dyrektora opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

**Regionalny Dyrektor  
Ochrony Środowiska w Warszawie**

*Arkadiusz Siembida*  
/podpisano elektronicznie/

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez  
Arkadiusz Siembida  
Data: 2022.06.09 13:27:28 CEST

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

---

<sup>1</sup> <http://mapa.korytarze.pl/>