

ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa, NIP: 527-020-98-30, REGON: 000291799
 Centrala: (22) 620 90 01/06; Dyrektor: tel. (22) 620 90 01/06 wew. 500
 www.wsse.waw.pl; e-mail: sekretariat@wsse.waw.pl



Warszawa, 08 marca 2021 r.

438
 T. Baccarisse
 ZS.7040.114.2021
 PK

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
 Wpłynęło dnia 15.03.2021
 Nr 2420 zał. SL
 Biuro Obsługi Klienta

Burmistrz Nasielska
 ul. Elektronowa 3
 05-190 Nasielsk

Opinia sanitarna

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 2, art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), oraz art. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 2 i art. 12 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 195) Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, po zapoznaniu się z wystąpieniem Burmistrza Nasielska z dnia 16 lutego 2021 r., znak: ŚROW.6220.11.2020.IB.41,

opiniuje

pozytywnie przedsięwzięcie polegające na Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 50 w miejscowości Jackowo Włociańskie, gmina Nasielsk.

z następującym zastrzeżeniem:

- Zaplecze budowy (w szczególności miejsca postojów i konserwacji maszyn budowlanych oraz pojazdów ciężkich), należy zlokalizować w możliwie największej odległości od zabudowy mieszkaniowej oraz zabezpieczyć przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu i wód podziemnych. W przypadku awaryjnego zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi, należy go niezwłocznie usunąć i przekazać do utylizacji podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia w tym zakresie. Bazy materiałowo/transportowe oraz zaplecze budowy, powinny być odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.

Uzasadnienie

Burmistrz Nasielska w piśmie z dnia 16 lutego 2021 r., znak: ŚROW.6220.11.2020.IB.41 (data wpływu do organu: 23 lutego 2021 r.) zwrócił się do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, o wydanie opinii, na etapie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 50 w miejscowości Jackowo Włociańskie, gmina Nasielsk.

Burmistrz Nasielska do swojego wystąpienia załączył:

- kserokopię „Wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” z dnia 26 maja 2020 r.,
- raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, opracowany w styczniu 2021 r., przez zespół pod kierownictwem Pani Pauli Stankowskiej (zwany dalej *Raportem*),

- kopię zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 06 czerwca 2021 r., znak: ZPN.6727.2.123.2020.MZ.

Po zapoznaniu się z ww. dokumentacją, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny stwierdził, że planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest czynnością fakultatywną.

W ramach inwestycji planowany jest montaż do 4 tys. sztuk paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1,0 MWp. Całkowita powierzchnia nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie wynosi 5,22 ha. Łączna powierzchnia terenu zajęta przez obiekty budowlane oraz pozostała powierzchnia przeznaczona do przekształcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsięwzięcia, będzie wynosić do ok. 2,33 ha. Obecnie teren przeznaczony pod inwestycję stanowią grunty rolne.

Na terenie działki inwestycyjnej znajdują się zabudowania, które oddalone są o ponad 80 m na południe od wnioskowanego przedsięwzięcia, przy czym budynek mieszkalny od planowanej inwestycji oddziela budynek gospodarczy.

Pracująca instalacja będzie źródłem emisji do środowiska pól elektromagnetycznych. Aktem prawa materialnego w tym zakresie jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. nr 192, poz. 1883). Prawidłowo zrealizowana i eksploatowana instalacja – zgodnie z opisem zamieszczonym w *Raporcie* – nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości środowiska w tym zakresie, a co za tym idzie nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, zatem może zostać zrealizowana w planowanym zakresie.

W trakcie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej, źródłem generującym hałas będą głównie transformatory w zabudowie kontenerowej. Będą to typowe stacje transformatorowe jak dla osiedli mieszkaniowych, w których wewnątrz zostanie zainstalowany transformator żywiczny lub olejowy oraz rozdzielnia. Konstrukcja kontenerów transformatorów sprawi, iż nie będzie przekroczenia norm hałasu w środowisku.

Pozostałe zaproponowane na obecnym etapie opiniowania przedsięwzięcia rozwiązania projektowe, nie budzą zastrzeżeń tut. organu i mogą zostać wykonane w planowanym zakresie.


Po analizie całości dokumentacji, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uznał, że przy spełnieniu zaleceń wymienionych w *Raporcie* oraz po uwzględnieniu uwag zawartych w sentencji niniejszej opinii, możliwe jest pozytywne zaopiniowanie, pod względem spełnienia wymogów sanitarnych i zdrowotnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wyraził stanowisko jak w sentencji opinii.

Dokumentację pozostawiono w aktach MPWIS.

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a.

upoważnienia Mazowieckiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Anna Mościcka-Wardak
Pracownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego