

BURMISTRZ NASIELSKA
woj. mazowieckie

**Przewodniczący Rady
Miejskiej w Nasielsku
Pan Jerzy Lubieniecki**

W odpowiedzi na interpelację radnego Rady Miejskiej w Nasielsku Andrzeja Pacocha dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku” informuję, że:

1. W takcie trwania budowy nie wystąpiły żadne zdarzenia wymienione w punkcie 4 protokołu wprowadzenia.
2. W załączeniu do pisma dołączamy protokoły zagęszczenia gruntu.
3. Gmina Nasielsk nie posiada żadnych informacji na temat uszkodzenia znaków osnowy geodezyjnej przez Wykonawcę zadania.
4. Punkt 11 protokołu wprowadzenia dotyczył tylko włączenia głównego kolektora kanalizacji sanitarnej do istniejącej już sieci. Natomiast włączenie indywidualnych dostawców ścieków do odebranego kolektora sanitarnego może nastąpić jedynie po uzgodnieniu z eksploatatorem sieci tj. Zarządem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
5. Z informacji posiadanych przez tutejszy Urząd nie doszło do takiego żadnego zdarzenia.
6. W załączeniu dokumenty dotyczące punktu 13 b protokołu wprowadzenia. Natomiast dokumenty z punktu 13a zostały przekazane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowiecki celem zgłoszenia rozpoczęcia prac.
7. Wykonawca zadania przywrócił stan dróg do istniejącego, ale ze względu na panujące warunki atmosferyczne ulegały one ciągłej degradacji. Wykonawca inwestycji po mimo braku zapisów w specyfikacji technicznej i kosztorysie ofertowym wykonał częściowe nawiezienie dróg po prowadzonych pracach, natomiast Gmina Nasielsk stara się zabezpieczyć przejezdność ulic i zapobiec dalszemu zniszczeniu. Należy tu zauważyć, że drogi przed wykonaniem kanalizacji sanitarnej były drogami gruntowymi, które nieraz przysparzały trudności mieszkańcom i wymagały wielu interwencji w zakresie poprawy stanu technicznego, co mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali telefonicznie i pisemnie. W związku z powyższym, zgodnie z ustaleniami poczynionymi na spotkaniu z przedstawicielami przedmiotowych ulic z Burmistrzem Nasielska, zorganizowanym w miesiącu styczniu bieżącego roku w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, Gmina Nasielsk będzie podejmowała działania w celu utrzymania przejezdności wszystkich dróg gminnych na terenie Gminy. Z chwilą ustabilizowania się warunków pogodowych będzie podejmować działania mające na celu poprawę stanu technicznego przedmiotowych dróg.
8. Wysokość wpływów podatku od nieruchomości za 2021r. ul. Sosnowej wynosi 8 072,00 zł.

9. Przepompownie P2 i P3 na dzień odbioru posiadały wykonane przyłącza elektryczne lecz nie miały zamontowanych liczników poboru energii, nie było to opóźnienie zależne od nas lecz od Zakładu Energetycznego. Tak więc próby działania przepompowni zostały przeprowadzone za pomocą agregatów prądotwórczych. Na obecną chwilę przepompownie posiadają liczniki i są gotowe do eksploatacji.
10. Na dzień dzisiejszy nie zgłoszono Wykonawcy żadnych napraw gwarancyjnych lub nieprawidłowości w działaniu wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej, ponieważ do tej pory nikt nie został do niej podłączony. Na wykonane zadanie Gmina posiada 5 letnią gwarancję należytego wykonania zadania.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

mgr Andrzej Kordulewski
ZASTĘPCA BURMISTRZA NASIELSKA

