

230  
P.1. Banińska SR



Warszawa, dnia 10 lutego 2020 r.

**REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
W WARSZAWIE**

WOOS-I.4220.1484.2019.AST.2

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU  
Wpłynęło dnia 10. 02. 2020  
Nr 1555 zał. SR  
Biuro Obsługi Klienta

**Burmistrz Nasielska**

**OPINIA**

Na podstawie art. 64 ust. 3, 3a i 4 w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm., zwanej dalej „ustawą oos”), po uwzględnieniu wniosku Burmistrza Nasielska z dnia 19 grudnia 2019 r., znak: ŚROW.6220.35.2019.IB.4, data wpływu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 30 grudnia 2019 r., o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

**wyrażam opinię, że**

**dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami w miejscowości Nasielsk" zlokalizowanej w ulicy Ogrodowa, Owocowa, Marsz. Józefa Piłsudskiego, Miodowa, Wielokwiatowa, Chmielna,**

- I. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;**
- II. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy oos, tj.:**
  - a) w trakcie robót budowlanych zapewnić ochronę pni, koron i systemów korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuką ogrodniczą;
  - b) teren zaplecza budowy oraz bazy materiałowej i paliwowej (w szczególności miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych oraz środków transportu) zorganizować na terenie utwardzonym, poza zasięgiem koron drzew oraz zabezpieczyć przed przedostawaniem się zanieczyszczeń (np. substancji ropopochodnych) do gruntu i wód poprzez uszczelnienie podłoża (np. za pomocą płyt betonowych, gruntów słabo przepuszczalnych lub geomembran);
  - c) w razie konieczności miejscowej wycinki krzewów wykonać ją poza sezonem lęgowym ptaków lub w tym terminie pod warunkiem, że bezpośrednio przed podjęciem prac nadzór przyrodniczy dokona oględzin terenu i stwierdzi brak występowania w zasięgu oddziaływania inwestycji gatunków lub ich siedlisk podlegających ochronie;
  - d) przed rozpoczęciem oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych, gdy zaistnieje taka konieczność umożliwić zwierzętom ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją;
  - e) podczas prowadzenia prac, w przypadku konieczności wykonania wykopów, zabezpieczyć je w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt;
  - f) odwodnienie dna wykopów prowadzić przy zastosowaniu igłofiltrów, a wody pochodzące z odwodnienia odprowadzać do rowów przydrożnych lub sieci kanalizacji deszczowej.

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (zwanego dalej „Regionalnym Dyrektorem”) wpłynął wniosek Burmistrza Nasielska o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia wraz z wymaganą dokumentacją, tj.: wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z dnia 22 października 2019 r., kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz oświadczeniem wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przedmiotowej sprawie należy zważyć co następuje.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Przedmiotem przedsięwzięcia będzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla domów jednorodzinnych w południowo-wschodniej części miasta Nasielsk. Inwestycja obejmuje teren o powierzchni około 20 ha, gdzie zostało wydzielonych około 120 działek pod budownictwo jednorodzinne, w sąsiedztwie ulic: Ogrodowa, Owocowa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Miodowa, Wielokwiatowa, Chmielna w Nasielsku. Sieć kanalizacyjna pozwoli na odprowadzenie ścieków bytowo – gospodarczych z przyległych gospodarstw domowych do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Nasielsk. W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się realizację:

- a) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC200/5,9 o długości ok. 2623,5 m;
- b) studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy 1000 mm w ilości ok. 80 sztuk;
- c) przepompowni ścieków w studniach z polimerobetonu Dn 1200- 1500 w ilości 2 szt. (alternatywnie szczelne studnie betonowe);
- d) kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE100SDR26(PN6) o długości ok. 391 m.

Teren objęty planowaną inwestycją zlokalizowany jest prawie w całości w granicach Nasielsko-Karniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Nasielsko-Karniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z 2005 r. Nr 91 poz. 2457, ze zm.). Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do inwestycji celu publicznego zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz. 65), który wskazuje, że celem publicznym jest m.in. budowa oraz utrzymywanie publicznych urządzeń służących do gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) zakazy obowiązujące na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji celu publicznego. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w dokumentacji planowane przedsięwzięcie w większości znajduje się na obszarze antropogenicznym w terenie działek drogowych. W ramach przedsięwzięcia nie zaplanowano wycinki drzew, ale nie wykluczono miejscowego usunięcia krzewów prowadzonego poza okresem lęgowym ptaków. W związku z powyższym, stwierdza się, że ww. przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, a przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko nie jest konieczne. Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej PLH140045, oddalony od planowanej inwestycji o ok. 6 km w kierunku południowym.

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania prac budowlanych na środowisko przyrodnicze rejonu inwestycji, określono możliwe miejsca lokalizacji zaplecza budowy, wskazano konieczność zabezpieczenia drzewostanu przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami oraz zawężono okres wykonywania możliwej wycinki krzewów. W celu ochrony zwierząt wskazano konieczność zastosowania odpowiednich zabezpieczeń wykopów powstałych podczas realizacji inwestycji. W celu

ograniczenia śmiertelności zwierząt mogących występować na terenie inwestycji, nakazano umożliwić zwierzętom ucieczkę z terenu robót, a w razie konieczności ich przeniesienie w dogodne siedliska

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w dokumentacji, stwierdza się, że realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. W zasięgu oddziaływania inwestycji nie znajdują się obszary wodno-błotne. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru. W rejonie oddziaływania inwestycji nie występują siedliska łąkowe.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, wyrażono opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

Jednocześnie zwracam się do Burmistrza Nasielska, mając na uwadze zasady postępowania uregulowane w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm., zwanej dalej „k.p.a.”), w tym art. 9 i 10 k.p.a., o poinformowanie stron postępowania o wydaniu niniejszej opinii.

Przedmiotowa opinia nie mogła być wydana wcześniej, z uwagi na kontrolę prowadzoną w tutejszym Urzędzie przez Najwyższą Izbę Kontroli.

**Z up. Regionalnego Dyrektora  
Ochrony Środowiska w Warszawie**

*Arkadiusz Malec*  
**p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora  
Ochrony Środowiska w Warszawie -  
Regionalnego Konserwatora Przyrody**  
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa



OPINIA

WOŚ-I.4220.1484.2019.AST.2

Załączniki:

1. WOŚ-I.4220.1484.2019.AST.2.doc

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć  
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2020-02-10T12:42:15Z

**Podpis elektroniczny**

